

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mâcon, le 3 novembre 2023

MONSIEUR LE PRESIDENT
S.I.E. DU HAUT MACONNAIS
Maison Communautaire
RD 906
71260 FLEURVILLEJ'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de
l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

HAUT MACONNAIS

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00122540		lundi 16 octobre 2023 à 10h21
Unité de gestion	0025	HAUT MACONNAIS	par : LISE CAMALET
Installation	CAP 003936	FORAGE 3 MONTBELLET	Type visite : AU
Point de surveillance	P 0000003017	FORAGE 3	Type d'eau: B
Localisation exacte	FORAGE EN SERVICE		Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION
Commune	MONTBELLET		

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

13,3 °C

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

7,4 unité pH

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : NO3

Code SISE de l'analyse : 00130399

Référence laboratoire : LSE2310-16757

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

MÉTABOLITES PERTINENTS

Chlorothalonil R471811

0,198 µg/L

2,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C

407 µS/cm

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrates/50 + Nitrites/3

0,07 mg/L

Nitrates (en NO3)

3,4 mg/L

100,00

Nitrites (en NO2)

<0,02 mg/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00122540)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de l'ARS,
L'Ingénieure d'Etudes Sanitaires



Nelly NABYL